

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Amfi Tiyatro Terfi İstasyonu arızalanan pompanın bakım ve onarımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	11 kW Pompa bakım ve onarım.	adet	1		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu, Amfi Tiyatro altında bulunan pis su terfi istasyonunda arızalanan 11 kW pompanın yerinden sökülerek bakım ve onarımın yapılması ve yerine montaj edilerek çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Çiftlikköy Kampüsü Amfi Tiyatro altında terfi istasyonundan 11 kW gücünde pompa çıkarılacaktır.
- 2) Çıkarılan motor ve pompanın 2 adet rulmanı, 1 adet arka rulman kapağı, mekanik salmastrası, yağ keçesi, oring takımı hazne membranı ve yağı değiştirilecektir.
- 3) 11 kW motorun sarımları yanmış olup yeniden sarılacaktır.
- 4) Pompanın genel bakım ve temizliği yapılacaktır.
- 5) Pompa bakım ve onarımının ardından tekrardan terfi istasyonuna montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.