

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	ME. Ü. Merkezi Yemekhane Isıtma hattı sirkülasyon pompalarının değişiminin yapılması işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: MEÜ MERKEZİ YEMEKHANE ISITMA HATTI SİRKÜLASYON POMPALARININ DEĞİŞİMİNİN YAPILMASI İŞİ Sayfa No : 1
Tarih :

Tesisat işi

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1		<p>- Flanşlı bağlantılı ıslak rotorlu pompa</p> <p>Islak Rotorlu 3 Kademeli Sirkülasyon Pompası (8 - 30) m³/h (5 – 12) mSS, DN40 bağlantı çaplı Elle ayarlanabilen 3 hız kademeli güç ayarı yapılabilir. 550 watt veya üstü gücünde olmalıdır. Ağır çalışma koşullarında dahi aşırı ısınmayan özellikte olmalıdır. PN10 basınç sınıfında IP 41 koruma sınıfına sahip, -10°C /+110°C aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve eskilerinin sökülerek, yenilerinin yerine montajı yapılarak, çalışır halde teslim edilecektir.</p>	AD	1		
2		<p>- Flanşlı bağlantılı ıslak rotorlu pompa</p> <p>Islak Rotorlu 3 Kademeli Sirkülasyon Pompası (12 - 32) m³/h (10 – 15) mSS, DN50 bağlantı çaplı Elle ayarlanabilen 3 hız kademeli güç ayarı yapılabilir. 1300 watt veya üstü gücünde olmalıdır. Ağır çalışma koşullarında dahi aşırı ısınmayan özellikte olmalıdır. PN10 basınç sınıfında IP 41 koruma sınıfına sahip, -10°C /+110°C aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve eskilerinin sökülerek, yenilerinin yerine montajı yapılarak, çalışır halde teslim edilecektir.</p>	AD	2		
						KDV Hariç
						KDV
						TOPLAM

Tarik YILMAZ
Makina Teknisyeni